

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S

Specyfikacja zawiera:

- | | |
|---|----------|
| 1. Część opisową SIWZ | |
| 2. Formularz ofertowy | - zał. 1 |
| 3. Oświadczenie | - zał. 2 |
| 4. Projekt umowy | - zał. 3 |
| 5. Oświadczenie o spełnieniu żądanych parametrów i warunków | - zał. 4 |

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.

**ul. Osadowa 1
32-329 Bolesław
tel./fax (32) 646 11 48**

Zatwierdzam:

.....

Bolesław, dnia 23.01.2009 r.

SIWZ

I. Zamawiający.

Zamawiającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o.

32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1 . Telefon/fax 0326461148, telefon 032/6421958,

Strona WWW: www.zgkboleslaw.com

NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000041504,

Konto - ING Bank Śląski S.A. 37 1050 1445 1000 0022 9428 6253

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony – art. 39 i nast. Ustawy z dn.29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r nr 223 poz.1655, z późn. zmianami)

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji gazowej urządzeń fabrycznie nowych pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz zredukować poziom siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S. Instalacja jest wykonana na Składowisku Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

Kod CPV

24100000-5 Gazy

A. Warunki wyjściowe i żądane:

Skład i parametry biogazu występujące na Składowisku Odpadów w Ujkowie Starym:

CH₄ - ok. 54 %

O₂ - ok. 0,2 %

CO₂ - ok. 46 %

H₂S - ok. 900 - 1500 ppm

Przepływ - max do 240 m³/h

Ilość wody na dobę w odwadniaczu w stacji – ok. 2 – 7 litrów.

Jeżeli Wykonawca uzna za potrzebne określenie (wykonanie) innych parametrów gazu składowiskowego, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dodatkowych badań i pomiarów przez Wykonawcę.

Żądane warunki i parametry gazu po zastosowaniu urządzeń:

1. Zawartość H₂S w gazie po odsiarczaniu – poniżej 300 ppm.
2. Wyeliminowanie pary wodnej w postaci skroplin ze ścieżki gazowej agregatu i ich odprowadzenie.
3. Zamawiający wymaga zastosowania filtrów usuwających ciała stałe z gazu (np. siliksy).

4. Urządzenie lub urządzenia muszą współpracować z istniejącą instalacją osiągając parametry bezawaryjnej pracy w warunkach Zamawiającego. Urządzenie lub urządzenia muszą eliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz zredukować siarkowodór (H_2S) do żądanej wartości.
5. Wkład odsiarczalnika (materiał usuwający związki siarki – H_2S) winien zapewniać prawidłowe parametry pracy urządzeń tj: redukcję H_2S poniżej 300 ppm przez okres minimum 4 miesięcy od dnia odbioru.
6. Obecna instalacja posiada możliwość przedmuchu wstecznego rurociągów gazowych na składowisku. Zamontowanie nowych urządzeń nie może eliminować funkcji przedmuchu

B. Dodatkowe warunki

1. Wykonawca w momencie odbioru urządzeń przedstawi wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, jakości, dokumentację techniczną i technologiczną oraz wskaże terminy przeglądów instalacji.
2. Gwarancja na urządzenia minimum 12 miesięcy.
3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wykonawcy najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub faxem (w dni robocze).
4. Dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia na rynku krajowym.
5. Przedmiot zamówienia musi współpracować z istniejącą instalacją do odgazowania składowiska, a także musi być możliwość jego zabudowy w warunkach terenowych na terenie Składowisku Odpadów w Ujkowie Starym”

C. Lokalizacja urządzeń:

- lokalizacja dostawy: Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Spółka z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1
- lokalizacja montażu: Składowisko Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie (dostawa, montaż i uruchomienie) musi zostać zrealizowane w terminie do **30.05.2009r.**

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 p z p.
2. Zamawiający wymaga wykonania w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania co najmniej 1 systemu odgazowania składowisk odpadów z energetycznym wykorzystaniem biogazu wraz z referencjami.
3. Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w rozdz. VI SIWZ.

VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca do oferty winien dołączyć:

- 1). Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2). Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi (datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- 3). Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- 4). Dowód wniesienia wadium.
- 5). Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 p z p
- 6). Dokument, w którym wykaże się min. 1 wykonaniem systemów odgazowania składowisk odpadów z energetycznym wykorzystaniem biogazu wraz z referencjami.
- 7). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 8). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 9). Parafowany projekt umowy- zał. Nr 3.
- 10). Opis sposobu podłączenia oferowanych urządzeń do istniejącej instalacji wraz z ich rysunkami.
- 11). Opis technologii pracy urządzeń ich działanie i parametry.
- 12). Oświadczenie o spełnieniu żądanych parametrów i warunków gazu - zał nr. 4
- 13). Oświadczenie o wykonaniu projektu budowlanego – w przypadku zaoferowania urządzeń wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z póź. zm.)

3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w rozdz. VI ust1 pkt 1-3 i pkt 7 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

4. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której koszty sporządzenia i złożenia ponosi w całości.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych,
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Informacji na temat przetargu w każdy dzień roboczy w godzinach pracy udzielają:
 - w sprawach technicznych pan Łukasz Bazan tel 0..32 6461148
 - w sprawach merytorycznych pan Tomasz Szlęzak tel 0..32 6461148
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego (nie później niż 6 dni przed upływem terminu wymaganego do składania ofert) o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z nin. Specyfikacją, sposobem przygotowania lub złożenia oferty – pisemnie na adres siedziby Zamawiającego lub faksem (w celu przyspieszenia obiegu informacji) na numer 0..32 646 11 48. Zamawiający zastrzega sobie jednak konieczność wysłania zapytania pocztą.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak wyjaśnień do SIWZ z powodu zbyt późnego zgłoszenia pytań.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie **5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)**
2. Wadium może być wniesione zgodnie z art.45 ust.6 ustawy
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu w ING Bank Śląski S.A. o/Olkusz 37 1050 1445 1000 0022 9428 6253 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci kropliny ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S”.

Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

5. Wadium wniesione w innych formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.

6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

IX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania oferty.

1. Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta winna być przygotowana zgodnie z p z p oraz wymogami podanymi w niniejszej specyfikacji. Oferty alternatywne zostaną odrzucone
3. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami Rozdz. VI specyfikacji
4. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału załącza kopię dokumentu, powinna być ona potwierdzona przez osobę upoważnioną do reprezentowania.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być napisane na maszynie do pisania, komputerze lub pismem technicznym niezmywalnym atramentem oraz powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/li Wykonawcy.
7. Wszystkie stronicy oferty powinny być ponumerowane, a wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej nieprzezroczystej kopercie, które będą zaadresowane na adres Zamawiającego podany na wstępie oraz będą posiadać oznaczenia:

“Oferta na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H_2S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H_2S dla Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. w Bolesławiu.”

Nie otwierać przed 05.02.2009r. godz. 7⁴⁵

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta zewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.

10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

XI. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1, (sekretariat), lub przesłać na powyższy adres. Przy składaniu oferty będzie się liczyła data i godzina jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert upływa dnia 05.02.2009r. o godz. 07³⁰

Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.02.2009r. o godz. 07.45 w siedzibie Zamawiającego, 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1,

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

2. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wysokością ceny wyrażoną cyfrowo, a podaną słownie, to jako jedynie wiążąca będzie przyjęta cena podana słownie. Błąd w podaniu tej ceny będzie uznany za oczywistą pomyłkę.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,

Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i sposobem oceny oferty:

1. Cenaranga 60%
2. Termin wykonania.....ranga 40%

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru

$$(C_n/C_b \times 60\% \times 100) + (T_n/T_p \times 40\% \times 100) = \text{ilość punktów}$$

gdzie:

C_n – najniższa cena brutto

C_b – cena oferty rozpatrywanej

T_n – najkrótszy termin - liczony w dniach od 12.02.2009r.

T_p – termin oferty rozpatrywanej – liczony w dniach od 12.02.2009r.

Termin wykonania (dostawy, montażu i uruchomienia) zadania należy liczyć w dniach od 12.02.2009r. do zaoferowanego terminu nie dłuższego niż do **30.05.2009r.**

Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XIV. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Wykonawców, którzy zechcą przybyć na otwarcie ofert.

Do wiadomości uczestniczących w otwarciu ofert zostaną podane:

Przed otwarciem ofert:

- kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert:

- nazwy i adresy Wykonawców,
- informacje dotyczące ceny,
- warunki gwarancji,
- termin wykonania zamówienia publicznego.

Dane te będą niezwłocznie odnotowane w dokumentacji z przebiegu postępowania przetargowego.

XIV. Ogłoszenie wyników postępowania.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny,
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

Powyższe informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

XV. Powiadomienie oferenta.

Wykonawca, którego oferta ostatecznie została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy.

XVI. zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca obowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w formach przewidzianych w art. 148 ust.1 p.z.p.
3. W terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia Zamawiający zwróci wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia. 30 % kwoty zabezpieczenia pozostawiona będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI u z p. jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p z p.

XVIII. Postanowienia końcowe.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
4. Zamawiający udostępnia w/w dokumenty na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca może zapoznać się z udostępnionymi dokumentami w siedzibie Zamawiającego, w obecności wyznaczonego przez Zamawiającego pracownika w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
5. W zakresie nieuregulowanym w nin. SIWZ stosuje się przepisy ustawy p z p.

XIX. Wykaz załączników do SIWZ.

- | | |
|---|----------|
| 1. Część opisową SIWZ | |
| 2. Formularz ofertowy | - zał. 1 |
| 3. Oświadczenie | - zał. 2 |
| 4. Projekt umowy | - zał. 3 |
| 5. Oświadczenie o spełnieniu żądanych parametrów i warunków | - zał. 4 |

.....
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Oferta na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S dla Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1

Wykonawca.....
.....
.....

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S dla Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław:

1. Oferujemy dostawę, montaż i uruchomienie wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji fabrycznie nowych urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz zredukować poziom siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

netto:..... zł, plus % podatku

VAT w kwocie zł, co daje cenę

brutto (z podatkiem VAT)zł

słownie:.....

2. Oferujemy wykonanie zamówienia (dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń w terminie do tjdni, licząc od dnia 12.02.2008r. nie dłuższego niż do 30.05.2009r.
3. Gwarantujemy spełnienie następujących parametrów po zastosowaniu urządzeń zgodnie z zał. Nr 4:
 - 1) Nastąpi redukcja H₂S poniżej 300 ppm.
 - 2) Zostaną wyeliminowane skropliny pary wodnej ze ścieżki gazowej i ich odprowadzenie.
 - 3) Zostaną usunięte ciała stałe z gazu (np.: siliksy).
 - 4) Urządzenia będą współpracowały z istniejącą instalacją osiągając parametry bezawaryjnej pracy w warunkach Zamawiającego. Urządzenie lub urządzenia muszą eliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz zredukować siarkowodor (H₂S) do żądanej wartości.
 - 5) Wkład odsiarczalnika (materiał usuwający związki siarki – H₂S) zapewni prawidłowe parametry pracy urządzeń tj: redukcję H₂S poniżej 300 ppm przez okres minimum 4 miesięcy od dnia odbioru.
 - 6) Pozostanie funkcja wykonania przedmuchu wstecznego rurociągu gazowego. Zamontowane nowe urządzenia nie będą eliminowały funkcji przedmuchu.
4. Na przedmiot zamówienia udzielamy miesięcznej gwarancji, którą na zamontowane urządzenia zobowiązujemy się przekazać w dniu odbioru. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub faxem (w dni robocze) oraz dostępność części zamiennych na rynku krajowym.
5. Oświadczamy, że urządzenia są fabrycznie nowe i nie są obciążone zastawem ani nie stanowią przedmiotu przewłaszczenia na rzecz innych podmiotów.
6. Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymogi SIWZ
7. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt i odpowiedzialność.
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zobowiązujemy się wnieść w formie (pzp.art. 148) do dnia podpisania umowy.

12. Oferta została złożona nastronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1/
- 2/
- 3/
- 4/
- 5/.....
- 6/.....
- 7/.....

..... dn.

.....
(upoważniony przedstawiciel/e/ Wykonawcy)

ZGK "Bolesław" Sp. z o.o. w Bolesławiu

Pieczęć Wykonawcy

Data

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zgodnie z wymogami art.22 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r nr 223 poz.1655, z późn. zmianami)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej – stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....
(nazwa firmy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S dla Zakładu Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. 32-329 Bolesław ul. Osadowa 1

oświadczam :

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień.
- 2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- 3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

.....
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Projekt

U M O W A

zawarta dnia.....w Bolesławiu pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o., 32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041504, NIP 637-000-43-35, Regon 272248002 reprezentowaną przez:

1. Prezes Zarządu – inż. Tadeusz Swędziół
2. Członek Zarządu – Barbara Hołub

zwana dalej **Zamawiającym**

a

.....
.....
zw. dalej **Wykonawcą**

§1

1. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dn.19.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r nr 223 poz.1655, z późn. zmianami.) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować, podłączyć do istniejącej instalacji i uruchomić urządzenia (urządzenie) pozwalające wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H_2S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H_2S szczegółowo opisane w ofercie i zgodne ze SIWZ.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia (urządzenia) opisany ofercie i w SIWZ stanowiący przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem zastawu ani przewłaszczenia.

3. Wykonawca zapewnia spełnienie (osiągnięcie) parametrów gazu składowiskowego w określony sposób:

- 1) Nastąpi redukcja H_2S poniżej 300 ppm.
- 2) Zostaną wyeliminowane skropliny pary wodnej ze ścieżki gazowej i ich odprowadzenie.
- 3) Zostaną usunięte ciała stałe z gazu (np.: siliksy).
- 4) Urządzenia będą współpracowały z istniejącą instalacją osiągając parametry bezawaryjnej pracy w warunkach Zamawiającego. Urządzenie lub urządzenia muszą eliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz zredukować siarkowodor (H_2S) do żądanej wartości.
- 5) Wkład odsiarczalnika (materiał usuwający związki siarki – H_2S) zapewni prawidłowe parametry pracy urządzeń tj: redukcję H_2S poniżej 300 ppm przez okres minimum 4 miesięcy od dnia odbioru.
- 6) Pozostanie funkcja wykonania przedmuchu wstecznego rurociągu gazowego. Zamontowane nowe urządzenia nie będą eliminowały funkcji przedmuchu.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i uruchomić przedmiot umowy na Składowisku Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym na własny koszt w terminie do
2. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie przez Zamawiającego w protokole zdawczo-odbiorczym po przeprowadzeniu próbnego rozruchu (min. 3 dni z udziałem Zamawiającego) i spełnieniu warunków zawartych w §1 ust. 3 mierzonych w warunkach i przez urządzenia dostępne u Zamawiającego. O planowanym odbiorze Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego na 7 dni przed terminem odbioru. Protokół powyższy stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
3. Wykonawca przedstawi przy odbiorze wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, jakości, oraz wskaże terminy przeglądów instalacji w okresie gwarancji, które będą wykonywane na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody mogące powstać w związku z dostawą przedmiotu umowy.
5. Strony wyznaczają uprawnionych przedstawicieli do kontaktów w związku z wykonaniem umowy:
 - ze strony Wykonawcy
 - ze strony Zamawiającego – Łukasz Bazan

§3

1. W terminie określonym w par.2 ust.1 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację techniczną i technologiczną (w języku polskim), a także przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i bieżącego serwisu.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres oraz zobowiązuje się dostarczyć dokumenty gwarancyjne na zamontowane urządzenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
3. Wykonawca gwarantuje serwis mobilny (z dojazdem do Zamawiającego) w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia ewentualnej usterki (w dni robocze), zabezpiecza serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostawę oryginalnych części zamiennych.

§4

1. Zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy cena zamówienia wynosi:

netto.....zł plus podatek VAT co stanowi bruttozł

słownie:.....zł

2. Cena (wartość brutto) obejmuje wszystkie koszty związane z umową i oraz warunkami postawionymi w SIWZ.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić określoną w ust.1 należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP.....
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 637-000-43-35

§5

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w wysokościzł (słownie.....)
w formie.....
1. Zamawiający zwróci wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy. Pozostała kwota zabezpieczenia (30 %) zostanie Wykonawcy zwrócona w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

§6

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w wysokości:
 - 1) 0,5% ceny brutto określonej w par. 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie uruchomienia przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie,
 - 2) 0,5% ceny brutto określonej w par. 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
 - 3) 20% ceny brutto określonej w par. 4 ust.1 w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie.
2. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w par. 4 ust.1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, z zastrzeżeniem art. 145 p.z.p.
3. Niezależnie od określonych wyżej kar, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§7

W zakresie nieuregulowanym nin. umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§8

Wszelkie spory związane z wykonaniem nin. umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:

Wykonawca:

ZGK "Bolestaw" Sp. z o.o. w Bolestawiu

.....
(pieczętka Wykonawcy)

Nazwa Wykonawcy:.....

Adres Wykonawcy.....

Numer telefonu:.....Numer fax.....

Oświadczenie w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S.

Niniejszym oświadczam, że w wyniku zastosowania oferowanego urządzenia (urządzeń) i filtrów :

1. Nastąpi redukcja H₂S poniżej 300 ppm.
2. Zostaną wyeliminowane skropliny pary wodnej ze ścieżki gazowej i ich odprowadzenie.
3. Zostaną usunięte ciała stałe z gazu (np.: siliksy).
4. Urządzenia będą współpracowały z istniejącą instalacją osiągając parametry bezawaryjnej pracy w warunkach Zamawiającego.
Urządzenie lub urządzenia muszą eliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz zredukować siarkowódór (H₂S) do żądanej wartości. .
5. Wkład odsiarczalnika (materiał usuwający związki siarki – H₂S) zapewni prawidłowe parametry pracy urządzeń tj: redukcję H₂S poniżej 300 ppm przez okres minimum 4 miesięcy od dnia odbioru .
6. Pozostanie funkcja wykonania przedmuchu wstecznego rurociągu gazowego. Zamontowane nowe urządzenia nie będą eliminowały funkcji przedmuchu.

.....
data

.....
(podpis i pieczętka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.

ul.Osadowa 1

32-329 Bolesław

**ogłasza przetarg nieograniczony na
na dostawę i montaż urządzeń pozwalających wyeliminować parę
wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić
skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu
pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona:

- na stronie www.zgkboleslaw.com
- w siedzibie Zamawiającego
- przesyłką pocztową po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji gazowej urządzeń fabrycznie nowych pozwalających wyeliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz redukcję siarkowodoru (H₂S) w stopniu pozwalającym na pracę silnika gazowego tj. poniżej 300 ppm H₂S . Instalacja jest wykonana na Składowisku Odpadów Komunalnych w Ujkowie Starym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych,
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Zamówienie (dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie) musi zostać zrealizowane w terminie do **30.05.2009r.**

A. Warunki wyjściowe i żądane:

Skład i parametry biogazu występujące na składowisku w Ujkowie Starym:

CH₄ - ok. 54 %

O₂ - ok. 0,2 %

CO₂ - ok. 46 %

H₂S - ok. 900 - 1500 ppm

Przepływ - max do 240 m³/h

Ilość wody na dobę w odwadniaczu w stacji – ok. 2 – 7 litrów.

Jeżeli Wykonawca uzna za potrzebne określenie (wykonanie) innych parametrów gazu składowiskowego, Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dodatkowych badań i pomiarów przez Wykonawcę.

Żądane warunki i parametry gazu po zastosowaniu urządzeń:

1. Zawartość H₂S w gazie po odsiarczaniu – poniżej 300 ppm.
2. Wyeliminowanie pary wodnej w postaci skroplin ze ścieżki gazowej agregatu i ich odprowadzenie.
3. Zamawiający wymaga zastosowania filtrów usuwających ciała stałe z gazu (np. siliksany).
4. Urządzenie lub urządzenia muszą współpracować z istniejącą instalacją osiągając parametry bezawaryjnej pracy w warunkach Zamawiającego. Urządzenie lub urządzenia muszą eliminować parę wodną w postaci skroplin ze ścieżki gazowej i odprowadzić skropliny oraz zredukować siarkowodór (H₂S) do żądanej wartości.
5. Wkład odsiarczalnika (materiał usuwający związki siarki – H₂S) winien zapewniać prawidłowe parametry pracy urządzeń tj: redukcję H₂S poniżej 300 ppm przez okres minimum 4 miesięcy od dnia odbioru.
6. Obecna instalacja posiada możliwość przedmuchu wstecznego rurociągów gazowych na składowisku. Zamontowanie nowych urządzeń nie może eliminować funkcji przedmuchu

B. Dodatkowe warunki

1. Wykonawca w momencie odbioru urządzeń przedstawi wymagane certyfikaty bezpieczeństwa, jakości, dokumentację techniczną i technologiczną oraz wskaże terminy przeglądów instalacji.
2. Gwarancja na urządzenia minimum 12 miesięcy.
3. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wykonawcy najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub faxem (w dni robocze).
4. Dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia na rynku krajowym.
5. Przedmiot zamówienia musi współpracować z istniejącą instalacją do odgazowania składowiska, a także musi być możliwość jego zabudowy w warunkach terenowych na terenie Składowisku Odpadów w Ujkowie Starym”.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pzp.
2. Zamawiający wymaga wykonania w ostatnich 3 latach przed wszczęciem postępowania co najmniej 1 systemu odgazowania składowisk odpadów z energetycznym wykorzystaniem biogazu wraz z referencjami.
3. Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia I dokumenty wyszczególnione w rozdz. VI SIWZ

Informacje o oświadczeniach I dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Wykonawca do oferty winien dołączyć:

1).Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 2). Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi (datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 - 3). Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
 - 4). Dowód wniesienia wadium.
 - 5). Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 p z p
 - 6). Dokument, w którym wykaże się min. 1 wykonaniem systemów odgazowania składowisk odpadów z energetycznym wykorzystaniem biogazu wraz z referencjami.
 - 7). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 8). Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
 - 9). Parafowany projekt umowy- zał. Nr 3.
 - 10). Opis sposobu podłączenia oferowanych urządzeń do istniejącej instalacji wraz z ich rysunkami.
 - 11). Opis technologii pracy urządzeń ich działanie i parametry.
 - 12). Oświadczenie o spełnieniu żądanych parametrów i warunków gazu - zał nr. 4
 - 13). Oświadczenie o wykonaniu projektu budowlanego – w przypadku zaoferowania urządzeń wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z póź. zm.).
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w rozdz. VI ust1 pkt 1-3 i pkt 7 w dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
4. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
6. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której koszty sporządzenia i złożenia ponosi w całości.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych,
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Wadium wynosi 5 000 zł. (pięć tysięcy złotych)
9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i sposobem oceny oferty:

1. Cena.....ranga 60%
2. Termin wykonania.....ranga 40%

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru

$$(Cn/Cb \times 60\% \times 100) + (Tn/Tp \times 30\% \times 100) = \text{ilość punktów}$$

gdzie:

Cn – najniższa cena brutto

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Tn – najkrótszy termin - liczony w dniach od 12.02.2009r.

Tp – termin oferty rozpatrywanej – liczony w dniach od 12.02.2009r.

Termin wykonania (dostawy, montażu i uruchomienia) zadania należy liczyć w dniach..... od 12.02.2009r. do zaoferowanego terminu nie dłuższego niż do **30.05.2009r.**

Oferta o najwyższej liczbie punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Oferty należy składać w sekretariacie ZGK "Bolesław" Sp. z o.o. w Bolesławiu ul. Osadowa1 do dnia 05.02.2009 r. do godziny 7³⁰.

Zamawiający otworzy oferty w siedzibie: w dniu 05.02.2009 r. o godzinie 7⁴⁵

Informacji na temat przetargu w każdy dzień roboczy w godzinach pracy udzielają:
- w sprawach technicznych pan Łukasz Bazan Tel. 0..32 6461148
- w sprawach merytorycznych pan Tomasz Szlęzak Tel. 0..32 6461148

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Bolesław dn. 23.01.2009 r.

.....